

Projektin nimi Toukokuu, lähtevät vedet  
Näytteet otettu 7.5.2024 07:50 - 7.5.2024 11:10  
Näytteen ottaja TL  
Näytteet saapuneet 8.5.2024

| Näyttenumero | Näytteen nimi / Kuvaus        |
|--------------|-------------------------------|
| 24TV06280    | Lähtevä vesi; Kopanniemen vo  |
| 24TV06281    | Lähtevä vesi; Kulhan vo       |
| 24TV06282    | Lähtevä vesi; Mannilan vo     |
| 24TV06283    | Lähtevä vesi; Syrjäharjun vo  |
| 24TV06284    | Lähtevä vesi; Voudinniemen vo |

| Määrittäminen           | Menetelmän tunnus | Yksikkö    | 24TV06280  | 24TV06281  | 24TV06282  | 24TV06283  | 24TV06284  | Rajat                      |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Haju                    | LA163             |            | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | ei epätavallisia muutoksia |
| Maku                    | LA163             |            | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | Ei todettu | ei epätavallisia muutoksia |
| Escherichia coli        | LA604TH*          | MPN/100 ml | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 (v)                      |
| Kolimuotoiset bakteerit | LA604TH*          | MPN/100 ml | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 (t)                      |

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

## LAUSUNTO

24TV06280-24TV06284:

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

## KVYV Tutkimus Oy



Timo Järvenpää

Kemisti

## JAKELU

hkm@ak-isannointi.fi  
toimisto@saaveka.fi  
ymparistoterveys@viitasaari.fi  
matti@tannermaki.fi

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi

**MENETELMÄVIITTEET**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| LA163   | Sisäinen menetelmä     |
| LA604TH | SFS-EN ISO 9308-2:2014 |

**MITTAUSEPÄVARMUUDET**

| Määrittäminen            | Näyte     | Mittausepävarmuus         | Mittauspäivä | Lab |
|--------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----|
| Haju                     | 24TV06280 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06281 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06282 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06283 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06284 |                           | 8.5.2024     | A   |
| Maku                     | 24TV06280 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06281 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06282 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06283 |                           | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06284 |                           | 8.5.2024     | A   |
| Escherichia coli*        | 24TV06280 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06281 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06282 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06283 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06284 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| Kolimuotoiset bakteerit* | 24TV06280 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06281 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06282 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06283 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |
| .                        | 24TV06284 | Toimitetaan pyydettyäessä | 8.5.2024     | A   |

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**

 Puh. 03 246 1208  
 laboratorio@kvyy.fi

**Pori**

 Puh. 03 246 1277  
 porilab@kvyy.fi

**Rauma**

 Puh. 03 246 1276  
 raumalab@kvyy.fi

**Hämeenlinna**

 Puh. 03 246 1233  
 tavastlab@kvyy.fi

**Sastamala**

 Puh. 03 246 1275  
 sastalab@kvyy.fi

**Vaasa**

 Puh. 06 312 0020  
 botnialab@kvyy.fi

**Jyväskylä**

 Puh. 03 246 1267  
 jyvaskyla@kvyy.fi