



Projektin nimi Marraskuu, lähtevät vedet
Näytteet otettu 5.11.2024 08:20 - 5.11.2024 11:00
Näytteen ottaja TL
Näytteet saapuneet 6.11.2024

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus
24TV17359	Lähtevä vesi; Kopanniemen vo
24TV17360	Lähtevä vesi; Kulhan vo
24TV17361	Lähtevä vesi; Mannilan vo
24TV17362	Lähtevä vesi; Syrjäharjun vo
24TV17363	Lähtevä vesi; Voudinniemen vo

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	24TV1 7359	24TV1 7360	24TV1 7361	24TV1 7362	24TV1 7363	Rajat
Lämpötila		°C	6,7	5,1	6,7	5,2	6,8	
Esikäsittely ICP-analytiikka	*			Tehty				
Mangaani	LA076*	µg/l		9,8				<50 (t)
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (v)
Kolimuotoiset bakteerit	LA604TH*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

24TV17359-24TV17363:

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy



Timo Järvenpää
Kemisti

JAKELU

hkm@ak-isannointi.fi
toimisto@saaveka.fi
ymparistoterveys@viitasaari.fi
matti@tannerermaki.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA076	SFS-EN ISO 11885:2009
LA163	Sisäinen menetelmä
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Esikäsittely ICP-analytiikka*	24TV17360		6.11.2024	A
Mangaani*	24TV17360	15 %	7.11.2024	A
Haju	24TV17359		6.11.2024	A
.	24TV17360		6.11.2024	A
.	24TV17361		6.11.2024	A
.	24TV17362		6.11.2024	A
.	24TV17363		6.11.2024	A
Maku	24TV17359		6.11.2024	A
.	24TV17360		6.11.2024	A
.	24TV17361		6.11.2024	A
.	24TV17362		6.11.2024	A
.	24TV17363		6.11.2024	A
Escherichia coli*	24TV17359	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17360	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17361	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17362	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17363	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV17359	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17360	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17361	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17362	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
.	24TV17363	Toimitetaan pyydetäessä	6.11.2024	A
A	KVYY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi