

Saarijärven Vesihuolto Oy
Sara-ahontie 2
43100 SAARIJÄRVI**TESTAUSSELOSTE****OSAARIJÄ/66**

15.1.2026

1(2)



Projektin nimi Tammikuu, lähtevät vedet
Näytteet otettu 7.1.2026 07:50 - 7.1.2026 10:50
Näytteen ottaja Timo Lehtonen
Näytteet saapuneet 8.1.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus
26TV00128	Lähtevä vesi; Kopanniemen vo
26TV00129	Lähtevä vesi; Kulhan vo
26TV00130	Lähtevä vesi; Mannilan vo
26TV00131	Lähtevä vesi; Syrjäharjun vo
26TV00132	Lähtevä vesi; Voudinniemen vo

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV00128	26TV00129	26TV00130	26TV00131	26TV00132	Rajat
Lämpötila		°C	5,5	5,5	5,5	5,1	6,4	
Esikäsittely	*			Tehty				
ICP-analytiikka								
Mangaani	LA76*	µg/l		20				<50 (t)
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (v)
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV00128-26TV00132:

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYY Tutkimus OyTimo Järvenpää
Kemisti**JAKELU**hkm@ak-isannointi.fi
toimisto@saaveka.fi
ymparistoterveys@viitasaari.fi
matti@tannerermaki.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

TamperePuh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi**Pori**Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi**Rauma**Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi**Hämeenlinna**Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi**Sastamala**Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi**Vaasa**Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi**Jyväskylä**Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA163	Sisäinen menetelmä
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

MITTAUSEPÄVARMUUKSET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Esikäsittely ICP-analytiikka*	26TV00129		8.1.2026	A
Mangaani*	26TV00129	15 %	8.1.2026	A
Haju	26TV00128		8.1.2026	A
.	26TV00129		8.1.2026	A
.	26TV00130		8.1.2026	A
.	26TV00131		8.1.2026	A
.	26TV00132		8.1.2026	A
Maku	26TV00128		8.1.2026	A
.	26TV00129		8.1.2026	A
.	26TV00130		8.1.2026	A
.	26TV00131		8.1.2026	A
.	26TV00132		8.1.2026	A
Escherichia coli*	26TV00128	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00129	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00130	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00131	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00132	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV00128	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00129	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00130	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00131	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A
.	26TV00132	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.1.2026	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvyy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvyy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvyy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvyy.fi