



Projektin nimi	Kesäkuu, raakavedet, kaivo 2
Näytteet otettu	2.6.2026 08:00 - 2.6.2026 11:30
Näytteen ottaja	Timo Lehtonen
Näytteet saapuneet	3.6.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus
26TV07993	Raakavesi; Kopanniemen vo
26TV07994	Raakavesi; Kulhan vo
26TV07995	Raakavesi; Mannilan vo
26TV07996	Raakavesi; Syrjäharjun vo
26TV07997	Raakavesi; Voudinniemen vo
26TV07998	Raakavesi; Ahvenlammen vo

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV07993	26TV07994	26TV07995
Lämpötila		°C	5,4	5,5	6,0
Esikäsittely ICP-analytiikka	*			Tehty	
Mangaani	LA76*	µg/l		26	
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV07996	26TV07997	26TV07998
Lämpötila		°C	4,6	6,3	4,2
Mangaani	LA76*	µg/l			7,6
Rauta	LA76*	µg/l			34
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu
Happi	LA142*	mg/l			10,7
pH	LA147*				6,7
Sameus	LA145*	FNU			0,37
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

KVVOY Tutkimus OyTimo Järvenpää
KemistiDigitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi
Date: 2026.06.05 09:29:21 +03:00
Reason: InnoLIMS pdf sign**JAKELU**hkm@ak-isannointi.fi
toimisto@saaveka.fi
ymparistoterveys@viitasaari.fi
matti@tannermaki.fi**MENETELMÄVIITTEET**

LA142	SFS-EN 25813:1993, muunneltu (LA142)
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Esikäsittely ICP-analytiikka*	26TV07994		3.6.2026	A
Mangaani*	26TV07994	15 %	4.6.2026	A
.	26TV07998	15 %	4.6.2026	A
Rauta*	26TV07998	15 %	4.6.2026	A
Haju	26TV07993		3.6.2026	A
.	26TV07994		3.6.2026	A
.	26TV07995		3.6.2026	A
.	26TV07996		3.6.2026	A
.	26TV07997		3.6.2026	A
.	26TV07998		3.6.2026	A
Happi*	26TV07998	10 %	3.6.2026	A
pH*	26TV07998	0,2	3.6.2026	A
Sameus*	26TV07998	0,2	3.6.2026	A
Escherichia coli*	26TV07993	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07994	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07995	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07996	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07997	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07998	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

TamperePuh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi**Pori**Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi**Rauma**Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi**Hämeenlinna**Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi**Sastamala**Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi**Vaasa**Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi**Jyväskylä**Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Koliformiset bakteerit*	26TV07993	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07994	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07995	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07996	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07997	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
.	26TV07998	Mittausepävarmuus pyydetäessä	3.6.2026	A
A	KV VY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi