



Projektin nimi Maaliskuu, lähtevät vedet
Näytteet otettu¹ 3.3.2026 08:10 - 3.3.2026 10:10
Näytteen ottaja¹ Timo Lehtinen/Jarno Mattila, Timo Lehtinenjav/Jarno Mattila
Näytteet saapuneet 4.3.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
26TV02652	Lähtevä vesi; Kopanniemen vo
26TV02653	Lähtevä vesi; Kulhan vo
26TV02654	Lähtevä vesi; Mannilan vo
26TV02655	Lähtevä vesi; Syrjäharjun vo
26TV02656	Lähtevä vesi; Voudinniemen vo

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV02652	26TV02653	26TV02654	26TV02655	26TV02656	Rajat
Lämpötila ¹		°C	5,4	6,0	6,0	5,1	6,4	
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (v)
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	0	0 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV02652-26TV02656:

Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYY Tutkimus OyTimo Järvenpää
Kemisti

Digitally signed by allekirjoitus.kvyy.innolims.fi

Date: 2026.03.05 11:08:41 +02:00

Reason: InnoLIMS pdf sign

JAKELUhkm@ak-isannointi.fi
toimisto@saaveka.fi
ymparistoterveys@viitasaari.fi
matti@tannermaki.fi* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

TamperePuh. 03 246 1208
laboratorio@kvyy.fi**Pori**Puh. 03 246 1277
porilab@kvyy.fi**Rauma**Puh. 03 246 1276
raumalab@kvyy.fi**Hämeenlinna**Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvyy.fi**Sastamala**Puh. 03 246 1275
sastalab@kvyy.fi**Vaasa**Puh. 06 312 0020
botnialab@kvyy.fi**Jyväskylä**Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvyy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA163	Sisäinen menetelmä
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	26TV02652		4.3.2026	A
.	26TV02653		4.3.2026	A
.	26TV02654		4.3.2026	A
.	26TV02655		4.3.2026	A
.	26TV02656		4.3.2026	A
Maku	26TV02652		4.3.2026	A
.	26TV02653		4.3.2026	A
.	26TV02654		4.3.2026	A
.	26TV02655		4.3.2026	A
.	26TV02656		4.3.2026	A
Escherichia coli*	26TV02652	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02653	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02654	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02655	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02656	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV02652	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02653	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02654	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02655	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
.	26TV02656	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.3.2026	A
A	KV VY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi